

## zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102-1

<b>Aktenzeichen:</b>	FLT 4279110		
<b>Auftraggeber:</b>	JaDecor GmbH Waldstraße 12 D – 56642 Kruft		
<b>Auftrag vom</b>	2009-09-08	<b>Eingegangen am</b>	2009-09-10
<b>Probenmaterial:</b>	Wandbekleidung, bestehend aus einem Voranstrich und einer Endbeschichtung aus mineralischen Fasern mit einem organischem Bindemittel, bezeichnet als: <b>“SiJaDe®“</b> . (Einzelheiten siehe Blatt 2)		
<b>Eingangsdatum:</b>	2009-12-08 und 2010-01-31		
<b>Prüfgegenstand des Auftrages:</b>	Prüfung auf Nichtbrennbarkeit (Baustoffklasse A2) nach DIN 4102-1		
<b>Ergebnis:</b>	Das geprüfte Material erfüllt auf massiven mineralischen Untergründen sowie auf Gipskartonplatten die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse A2 (nichtbrennbar) nach DIN 4102-1. (Einzelheiten siehe Blatt 6)		
<b>Geltungsdauer:</b>	2015-02-28		
<b>Probennahme:</b>	Das Probenmaterial wurde der Prüfstelle vom Auftraggeber zugesandt.		

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff (-verbund) nicht als Bauprodukt gem. MBO § 2, Abs. 9, Ziffer 1 verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich. Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen ggf. notwendigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise

Dieses Prüfzeugnis besteht aus Blatt 1 bis 6 und 2 Anlagen.

**Anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle**

Prüfzeugnisse dürfen nur in vollem Wortlaut und ohne Zusätze veröffentlicht werden. Für veränderte Wiedergabe und Auszüge ist vorher die widerrufliche, schriftliche Einwilligung der ausstellenden Prüfstelle einzuholen. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfmaterialien.



Prüfstelle für das  
Brandverhalten  
von Baustoffen

Dipl.-Ing. Uwe Kühnast

Steinstrasse 18  
D - 14822 Borkheide  
Fon: +49 33845 90901  
Fax: +49 33845 90909  
Mail: info@firelabs.de

PRÜFZEUGNIS

